

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR  
SANITARNY W KŁOBUCKU**

**ul. Staszica 28**

**42-100 Kłobuck**

**tel./fax (34) 317-22-60**

**e-mail: [psse.klobuck@sanepid.gov.pl](mailto:psse.klobuck@sanepid.gov.pl)**

Kłobuck, dnia 26.08.2024r.

ONS-HKiŚ.9022.202.2024

Wójt Gminy Panki  
ul. Tysiąclecia 5  
42-140 Panki

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA**

Na podstawie § 21 ust. 1, pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz wyników badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydaje ocenę o jakości wody pobranej w dniu 06.08.2024r., zgodnie z protokołami pobrania próbek wody nr 432-138/HKiŚ/DŚ/2024 i 432-139/HKiŚ/DŚ/2024 z wodociągu publicznego Panki w punktach:

1. Stacja Uzdatniania Wody, ul. Dworcowa 10B, 42-140 Panki – kran na SUW (woda podawana do sieci), nr analizy 1116;
2. Przedszkole, ul. 1-go Maja, 42-140 Panki – kran w kuchni (woda w sieci), nr analizy 1117.

Woda w badanym zakresie (monitoring kontrolny) spełnia wymagania zawarte w przywołanym na wstępie rozporządzeniu.

**W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia.**

PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KŁOBUCKU  
*lek. med. Andrzej Lisiecki*

Otrzymują:  
1. Adresat.  
2. A/a D.Ś.